

DE INSTALLATIE IS CONFORM

Datum(s) van controle: 27/04/2022 **Uitgiftedatum verslag:** 27/04/2022
Verslagnummer: 0611-220427-07 - 0611-220104-04

Identificatie van het erkend organisme en de agent-bezoeker:

Naam: Technisch Bureau Verbruggen
Adres: Neerveldstraat 109 bus 6, 1200 Brussel
T: 03 216 28 90 E: btv.antwerpen@btvcontrol.be Ondernemingsnummer: 0406.486.616
De agent-bezoeker: nummer 0611

Identificatie van derden:

Opdrachtgever: DBC OPENLUCHTOPVOEDING
Adres: MIKSEBAAN 264, 2930 BRASSCHAAT
Naam eigenaar, uitbater of beheerder: *
Adres: DE AARD 97, 2930 BRASSCHAAT
Verantwoordelijke voor de uitvoering van het werk: DBC OPENLUCHTOPVOEDING
Adres: MIKSEBAAN 264, 2930 BRASSCHAAT
BTW-nummer:

Identificatie van de elektrische installatie:

Naam: *
Adres: DE AARD 97, 2930 BRASSCHAAT
EAN- code: 541448820040224402
Nummer teller: 1SAG1100336296
Private hoogspanningscabine: Nee
Type installatie: Assistentiewoning

Gegevens van de controle:

Type controle volgens Boek 1 - KB 08/09/2019: Controlebezoek volgens bijlage III.2-1 van boek III van de codex over het welzijn op het werk
Datum uitvoering van de installatie: Vóór 01/10/1981, Vanaf 01/10/1981 tot 01/06/2020, Vanaf 01/06/2020

Informatie inhoud controle: Geen

Afwijking(en) deel 8 Boek 1 - KB 08/09/2019: toegepast
Ander(e) wettelijk(e) kader(s): n.v.t.

RE06_02-08_01-15 09/20

Verslagnummer 0611-220427-07



Gegevens van de elektrische installatie:

Spanning en aard van de stroom: Mono 230V
 Voedingsleiding hoofdbord: Type: VOB - Doorsnede: 2 x 16 mm²
 Type aardelektrode: Aardingsbaren
 Aantal borden: 3

Nominale waarde bescherming aansluiting: 63A
 Type algemene schakelaar: 2P 63A/300mA
 Type aardverbindingssysteem: TT
 Aantal stroombanen: 17 + 1 + 2 (reserve inbegrepen)

BESCHRIJVING:

Zie stroombaanschema's en situatieplannen
 Geplaatste differentieelstroominrichtingen: 2P 63 A 300 mA type A, beschermde stroombanen: Zie schema's
 Geplaatste differentieelstroominrichtingen: 2P 63 A 30 mA type A, beschermde stroombanen: Zie schema's
 Geplaatste differentieelstroominrichtingen: 2P 63 A 30 mA type A, beschermde stroombanen: Zie schema's
 Geplaatste differentieelstroominrichtingen: 2P 40 A 30 mA type A, beschermde stroombanen: Zie schema's



Document met uitwendige invloeden: zie bijlage
 Ref. lijst evacuatiewegen en moeilijk evacueerbare ruimten: zie bijlage
 Documenten van de veiligheidsinstallaties: Geen meegedeeld
 Documenten van de kritische installaties: Geen meegedeeld
 Situatieplan van de aardverbindingen: zie bijlage
 Ref. verslag gelijkvormigheidscontrole: n.v.t.
 Plaatsaanduiding ondergrondse leidingen: n.v.t.
 Andere gegevens: /

Resultaten van de controle:

Metingen en beproevingen:

Spreadingsweerstand van de aardverbinding: 11,10 Ohm Waarde van de algemene isolatieweerstand: > 0,5 MOhm

Vastgestelde inbreuken:

Geen

Opmerkingen:

Geen

Besluit van de controle:

1. De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie. De volgende controle moet worden uitgevoerd uiterlijk vóór: 27/04/2027





Tijdstip van afwerking:

agent-bezoeker 0611 i.o. van de technisch directeur

27/04/22 22:39

De technisch directeur, ir. Bart van Rossum

RE06_02-08_01-15 09/20

Verslagnummer 0611-220427-07

